



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: H4P2N4



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪

报告编号: NFNF23040248

产品名称: 扬子牌无负压供水设备

委托单位: 浙江扬子江泵业有限公司

检测类别: 委托检测



温州市质量技术监督科学研究院

检验检测专用章

(2)


温州市质量技术监督科学研究院

检测报告

共 4 页 第 1 页

报告编号：NFNF23040248

样品名称	扬子牌无负压供水设备	型号规格	——
委托方	浙江扬子江泵业有限公司	样品标识	——
委托方地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区	生产日期/批号	2023. 02. 25/2023022501
委托方电话	——	样品编号	NFNF23040248-1 [#]
受检单位	——	样品数量	1台
生产单位	浙江扬子江泵业有限公司	样品等级	——
送样方式	现场检测	到样日期	2023/04/19
检测类别	委托检测	检测日期	2023-04-19~2023-05-16
检测项目	见续页	检测地点	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
检测及判定依据	GB/T 5226.1-2019、CJ/T 265-2016		
检测结果	根据委托要求和检测依据，对样品进行检测，所检项目实测结果均符合标准要求。 签发日期 2023年5月16日 检验检测专用章 (2)		
备注	——		

批准：  (李建海) 审核：  (张曼曼) 编制：  (徐剑)

检测说明： /

样品照片：



扬子江牌无负压供水设备			
型号规格	YZJ-250	出厂编号	2022122801
电 源	380V	额定功率	7.5KW
工作压力	0~1.6MPa	供 水 量	0~28m³/h
产品尺寸	1280*850*980(mm)	额定扬程	121m
产品重量	218Kg	卫生许可批件号	
执行标准	Q/YZJ 01-2022	生产日期	20221228
进水质：市政自来水			
卫生质量：符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求			
生产企业：浙江扬子江泵业有限公司			
企业地址：永嘉县东瓯街道东瓯工业园区			
电 话：0577-67980820			
邮 编：325102			
注意事项：运行时严禁操作转换开关；出现报警故障应立即通知厂家维修；水泵应无摩擦、卡滞、异常，电源线和水泵运转方向不得有误；应对设备进行半年清洗、消毒一次。			

温州市质量检测科学研究院		编号: NFNF23040248	
检测报告		共 4 页	第 3 页
检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
*一般要求	稳流补偿器及真空抑制器应全封闭使内部水不与大气相通, 应具备无负压给水设备功能, 应具备流量调节和稳流功能	符合	符合
	设备表面应平整, 外观不应有磕碰、划伤、局部变形等缺陷, 喷塑和喷漆部位不应有脱落、剥离、起泡、流痕等缺陷。不锈钢设备焊缝应均匀、牢固, 不应有气孔、夹渣、裂纹或烧伤等缺陷	符合	
	不锈钢设备表面应做镜面或亚光酸洗钝化处理	符合	
*无负压功能	设备应具有对市政给水管网或其他有压管网不产生负压功能	符合	符合
*全封闭稳流补偿功能	设备与水接触的部分应全封闭无污染, 短时用水量大于市政管网给水量, 稳流补偿器储备水应及时补充	符合	符合
*无水自动停机、有水自动开机功能	设备在市政管网压力低于允许压力时应自动停机保护, 并具有报警功能; 水压恢复后应自动启动	符合	符合
*压力控制误差	设备应具有自动恒压供水功能。恒压供水时, 压力控制误差应不超出 $\pm 0.01\text{MPa}$ 。在变压控制模式时, 设备的出水压力应随流量变化	符合	符合
*设备启停控制功能	设备应具备手动、自动的启动、停止功能	符合	符合
*设备耐压强度	设备在承受 1.5 倍设计压力且不低于 0.6MPa 压力下, 保压 30min, 应无渗漏和可见变形或损坏	符合	符合
*设备抗干扰能力	设备应具有较强的抗干扰能力, 在一定负荷的用电设备干扰下应稳定正常工作, 不应出现压力脉动或停机保护现象	符合	符合

检测
专用章

温州市质量技术监督科学研究院		编号：NFNF23040248		
检 测 报 告		共 4 页	第 4 页	
检测项目		标准要求	实测结果	单项结论
控制柜	*一般要求	控制柜表面平整，焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷	符合	符合
		控制柜的表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象	符合	
		控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔	符合	
		控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便	符合	
	*显示及功能	控制面板应有电源、电流、电压显示	符合	符合
		控制柜面板应有水泵启停状况显示	符合	
		控制柜应有设定压力、实际压力、水泵频率显示	符合	
		控制柜面板应有故障声光报警显示	符合	
		控制柜面板按钮、开关及仪表灯应易于操作且功能标志齐全	符合	
	设备电气性能	设备带电回路之间以及带电回路与大地之间的绝缘电阻应符合 GB/T 3797 的规定，应不小于 1MΩ	>550MΩ	符合
		应承受介电试验电压 2500V，50Hz；1min 无击穿和闪烁现象	符合	
		控制柜的金属构件应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合 GB/T 3797 的规定。与接地点连接的导线应采用黄绿双色线。不能明显表明的接地点，应在其附近标注明显的接地符号。主接地点与设备有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻应不超过 0.1 Ω、连接接地线的螺钉和接线点不应作其他机械紧固用	符合	

*：该项目不在本实验室资质认定/实验室认可范围内

温州市质量技术监督局
用章

声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术检测科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577-88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

